

受检单位名称	仙居县下各镇中心幼儿园	联系人	龚国爱
委托单位名称	仙居县下各镇中心幼儿园	联系电话	13306587111
受检装置名称	仙居县下各镇怀厦幼儿园防雷装置		
受检装置地址	仙居县下各镇路南村		
接闪器距地面高度 (m)	16.55	测点数 (个)	76
建 (构) 筑物高度 (m)	16.4	检测日期	2021/10/29
防雷类别	二类	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	8588.0
防雷装置安装日期	2021/09	本次检测原始记录编号	ZJJ202103548J
施工跟踪检测原始记录编号	—	施工许可证编号	—
主检设备名称编号	接地电阻测试仪 JR-11 等电位测试仪 JU-05 SPD测试仪 JS-08		
检测依据	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015		
综合评定	<p>根据检测依据栏内所列标准及《浙江省防雷装置检测业务规范》，对仙居县下各镇中心幼儿园的仙居县下各镇怀厦幼儿园防雷装置进行检测，检测结果符合设计及验收规范要求，评定结果合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检测单位：(盖章) 签发日期：2021/11/03</p> </div>		
备注	<p>1、“—”表示“无此项目”，“/”表示“无法检测”； 2、下次检测日期为2022年10月28日前。</p>		

批准：邵振辉

审核：徐琰文

主检：张星

编制：徐琰文